



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 13-11.1-6.16.1-1813

Наименование

Нагреватели канальные регулируемые, типа «НКР»

Организация-изготовитель

ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

6.16.1.

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-1714 от 6 августа 2024 г.

Нагреватели канальные регулируемые, типа «НКР».
Технические условия № ЦИУЛ.681935.101ТУ.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для подогрева приточного или рециркуляционного воздуха, не содержащего взрывоопасных и агрессивных примесей на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания и плавучих объектах.

Настоящее Свидетельство действительно с

17.12.2024

до

05.08.2030

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг



Директор Северо-Западного филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

17.12.2024

(дата выдачи)



13.24.091.566659

Технические показатели

Тип: - для круглых воздуховодов: НКР 100-0,4-1-К... НКР 400-15-3-К

-для прямоугольных воздуховодов: НКР 300х150-2,4-1(-К)...НКР 1000х500-90-3(-К)

Мощность, кВт: -от 0,4 до 15,0 (для круглых воздуховодов)

-от 2,4 до 90,0 (для прямоугольных воздуховодов)

Род тока: однофазный переменный, двухфазный переменный, трехфазный переменный

Номинальное напряжение, В: от 230 до 400

Частота, Гц: 50

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): IP44

Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.