



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1585

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ООО «НПК МСА»).
Юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, лит. Е.
Фактический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, лит. Е.
Телефон: +7 (812) 622-23-10, e-mail: info@unicont.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Кондиционеры автономные промышленные ЦИУЛ.632389.300ТУ тип КАП1 и КАП2

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).
НП-031-01 (I категория сейсмостойкости оборудования)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протоколов испытаний № 160-03-24-Д-ВТ, 161-03-24-Д-ВТ от 18.03.2024 года, выданных
Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью
«ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005; Технического заключения о
сейсмостойкости № 1/03 от 18.03.2024 года, лицензия № ЦО (У)-02-101-12058 от 14.12.2020 года.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест».**

Фактический адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48,
эт. 9, пом. 44.

Регистрационный номер: СБ.ОС.013

Дата регистрации: 19.03.2024

Срок действия сертификата: 18.03.2027

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Гамируллина Р.Н.

(ФИО)

(подпись)

г. Новосибирск

